

Buscar ou pesquisar

LE

Voltar para Caixa de entrada

Informamos que o circuito de distribuição primária PAR 109 (Parnaíba 109) supre as instalações localizadas no residencial Morada das Flores, Santana de Parnaíba/SP. Em função de vossa manifestação através do requerimento nº 658/2026 datado em 18/08/2026 realizamos análise no circuito de distribuição primária no período de janeiro/2026 à 08/09/2026 constatando a possibilidade de priorizar ações as quais já estavam em andamento, sendo projetos de podas de árvores, projetos de manutenção preventiva** e projetos de melhoria na qualidade do fornecimento de energia elétrica.

Salientamos que o circuito primário PAR 109 faz parte do plano de manutenção preventiva desta concessionária, especificamente com benefício direto para as instalações em referência foram concluídos ao longo do circuito de distribuição entre janeiro/2025 e julho/2026 a execução/inspeção de 7 (sete) projetos de manutenção preventiva e 13 (treze) projetos de podas de árvores, mantendo constante e regular o fornecimento de energia elétrica.

Adicionalmente, cabe mencionar os limites definidos pela ANEEL quanto ao tempo de interrupção e o número de interrupções para as instalações em referência, sendo 7 (sete) (DIC), 5 (DMIC), 4 (FIC) considerados no período mensal e 13 (DICRI) considerado por evento. Esclarecemos que no período apurado entre janeiro e julho/2026 foram realizadas 27 compensações financeiras na fatura de energia por transgressões aos limites estabelecidos, esse total corresponde a 3% das instalações pertencentes ao residencial Morada das Flores.

Em relação aos níveis de tensão na correspondente localidade identificamos 5 (cinco) reclamações de tensão no período de janeiro a agosto/2026 as quais tiveram parecer improcedente (adequado) conforme segue:

Nota	Criado em	Rua	Data encerramento	Observação
70805978842	06/03/2026	R HYDRA Nº ---	01/04/2026	Medição 168h Adequada
70805979766	09/03/2026	AL CRAVOS DOS Nº ---	31/03/2026	Inspeção Técnica Adequada
70806015055	15/04/2026	AL DAS SUCUPIRAS Nº ---	04/05/2026	Inspeção Técnica Adequada
70806033621	08/05/2026	AL DAS SUCUPIRAS Nº ---	05/06/2026	Medição 168h Adequada
70806039468	14/05/2026	AL ANEMONAS DAS Nº ---	31/05/2026	Inspeção Técnica Adequada

Responder

Encaminhar

Autenticar documento em <https://sempapel.camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 3100310030003200320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

<https://email.jmvte.com/#tela=mail&pasta=a>

1/1